



## **ALLMÄNNA ANSLUTNINGSBESTÄMMELSER FÖR JOMALA KOMMUNS VATTEN- OCH AVLOPPSVERK**

Antagna av kommunfullmäktige den 31 januari 2017 § 4

Fastighet som är belägen inom vatten- och avloppsverkets verksamhetsområde beviljas anslutning enligt följande:

1. För ovannämnda fastighet anvisas särskild förbindelsepunkt, som inom område med fastställd detaljplan förläggs till fastighetens omedelbara närhet om ej synnerliga skäl föranleder annat. På område utan fastställd detaljplan förläggs förbindelsepunkten högst 100 meter från närmaste byggnad som ska anslutas till ledningsnätet.
2. Kommunen bygger ledningar fram till förbindelsepunkten. Förutsätter byggandet bergssprängning eller om byggandet av andra orsaker är dyrare än normalt, faktureras merkostnaderna till berörd part.
3. Anslutningsvillkor och anslutningsavgift för sådan inrättning som avses i 6 § 2 mom. LL om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 1979:29) eller senare gällande lagstiftning ska godkännas av kommunstyrelsen. Detta gäller t.ex. fastigheter för industrier och hotell.
4. Övriga frågor rörande tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

### **VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTENVERKET**

- a) Områden med fastställda detaljplaner.
- b) Byggnader i kommunen som ligger inom 300 meter från befintlig kommunal vattenledning. Som kommunal vattenledning räknas stamledning som helt ägs av Jomala kommun och är dimensionerad för fler anslutningar än de redan gjorda samt renvattenledning som ägs av Ålands Vatten Ab.

### **VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR AVLOPPSVERKET**

- a) Områden med fastställda detaljplaner. Dock ej områden för vilka detaljplanen anger annat.
- b) Byggnader som ligger inom 100 meter från befintlig avloppsanläggning.

### **VATTEN- OCH AVLOPPSANORDNING PÅ FASTIGHET**

Vatten- och avloppsledningar mellan förbindelsepunkt och byggnad som ska anslutas, ska på fastighetsägarens försorg och bekostnad anläggas samt även godkännas av kommunens vatten- och avloppsverk.



Vattenmätare ska:

1. Hyras av kommunen.
2. Monteras mellan två avstängningsventiler.
3. Monteras så att den går att plombera.
4. Monteras i ett frostfritt utrymme.

---

Att dessa bestämmelser överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut intygas av:

Jomala den 1 februari 2017

John Eriksson  
Kommundirektör